

給水栓水 塩田 令和8年度

| 番号  | 定期項目検査                                   | 単位    | 採水日 | R8.4.15    | R8.5.18    | R8.6.15    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水質基準値等        |
|-----|------------------------------------------|-------|-----|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 基1  | 一般細菌                                     | 個/ml  |     | 0          | 0          | 0          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100個/ml以下     |
| 基2  | 大腸菌                                      | -     |     | 陰性         | 陰性         | 陰性         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検出されないこと      |
| 基3  | カドミウム及びその化合物                             | mg/L  |     | -          | 0.0003未満   | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.003mg/L以下   |
| 基4  | 水銀及びその化合物                                | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0005mg/L以下  |
| 基5  | セレン及びその化合物                               | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基6  | 鉛及びその化合物                                 | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                                | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基8  | 六価クロム化合物                                 | mg/L  |     | -          | 0.002未満    | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                                   | mg/L  |     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04mg/L以下    |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                          | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | mg/L  |     | 0.65       | 0.36       | 0.45       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10mg/L以下      |
| 基12 | フッ素及びその化合物                               | mg/L  |     | 0.15       | 0.17       | 0.16       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.8mg/L以下     |
| 基13 | ボウ素及びその化合物                               | mg/L  |     | -          | 0.02未満     | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0mg/L以下     |
| 基14 | 四塩化炭素                                    | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002mg/L以下   |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                                | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05mg/L以下    |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン       | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.04mg/L以下    |
| 基17 | ジクロロメタン                                  | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 基18 | テトラクロロエチレン                               | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基19 | トリクロロエチレン                                | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基20 | ヘルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘルフルオロオクタネ酸(PFOA) | mg/L  |     | -          | 0.000005未満 | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00005mg/L以下 |
| 基21 | ベンゼン                                     | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基22 | 塩素酸                                      | mg/L  |     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.07       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.6mg/L以下     |
| 基23 | クロロ酢酸                                    | mg/L  |     | -          | 0.002未満    | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 基24 | クロロホルム                                   | mg/L  |     | -          | 0.01       | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.06mg/L以下    |
| 基25 | ジクロロ酢酸                                   | mg/L  |     | -          | 0.002未満    | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03mg/L以下    |
| 基26 | ジブロモクロロメタン                               | mg/L  |     | -          | 0.002      | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1mg/L以下     |
| 基27 | 臭素酸                                      | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基28 | 総トリハロメタン                                 | mg/L  |     | -          | 0.017      | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1mg/L以下     |
| 基29 | トリクロロ酢酸                                  | mg/L  |     | -          | 0.005      | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03mg/L以下    |
| 基30 | ブロモジクロロメタン                               | mg/L  |     | -          | 0.005      | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.03mg/L以下    |
| 基31 | ブロモホルム                                   | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.09mg/L以下    |
| 基32 | ホルムアルデヒド                                 | mg/L  |     | -          | 0.008未満    | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08mg/L以下    |
| 基33 | 亜鉛及びその化合物                                | mg/L  |     | -          | 0.008      | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0mg/L以下     |
| 基34 | アルミニウム及びその化合物                            | mg/L  |     | -          | 0.01       | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2mg/L以下     |
| 基35 | 鉄及びその化合物                                 | mg/L  |     | -          | 0.01未満     | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3mg/L以下     |
| 基36 | 銅及びその化合物                                 | mg/L  |     | -          | 0.042      | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0mg/L以下     |
| 基37 | ナトリウム及びその化合物                             | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200mg/L以下     |
| 基38 | マンガン及びその化合物                              | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.05mg/L以下    |
| 基39 | 塩化物イオン                                   | mg/L  |     | 6.2        | 5.3        | 5.7        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200mg/L以下     |
| 基40 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300mg/L以下     |
| 基41 | 蒸発残留物                                    | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500mg/L以下     |
| 基42 | 陰イオン界面活性剤                                | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2mg/L以下     |
| 基43 | ジェオスミン                                   | mg/L  |     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00001mg/L以下 |
| 基44 | 2-メチルイソボルネオール                            | mg/L  |     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00001mg/L以下 |
| 基45 | 非イオン界面活性剤                                | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 基46 | フェノール類                                   | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.005mg/L以下   |
| 基47 | 有機物(TOC)                                 | mg/L  |     | 0.5        | 0.4        | 0.5        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3mg/L以下       |
| 基48 | pH値                                      | -     |     | 7.4        | 7.2        | 7.2        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8以上8.6以下    |
| 基49 | 味                                        | -     |     | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常でないこと       |
| 基50 | 臭気                                       | -     |     | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 異常でないこと       |
| 基51 | 色度                                       | 度     |     | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5度以下          |
| 基52 | 濁度                                       | 度     |     | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2度以下          |
|     | 水温                                       | ℃     |     | 15.5       | 21.8       | 24.0       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |
|     | 残留塩素                                     | mg/L  |     | 0.23       | 0.14       | 0.33       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |
|     | アンモニア態窒素                                 | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |
|     | カリウム                                     | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |
|     | マグネシウム                                   | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |
|     | カルシウム                                    | mg/L  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |
|     | 硫酸イオン                                    | mg/L  |     | 7.3        | 7.4        | 6.8        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |
|     | 電気伝導率                                    | µS/cm |     | 95         | 94         | 101        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |
|     | ウェルシュ菌芽胞                                 | 個/ml  |     | -          | -          | -          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -             |

○○○○未満は定量下限値未満です。  
- は検査未実施を表しています。