給水栓水　虹ケ丘六丁目　　令和8年度

番号	定期項目検査	単位 採水日	R8.4.15	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.21	R8.8.20								水質基準値等
基1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0								100個/ml以下
基2	大腸菌	−	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								検出されないこと
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	−	0.0003未満	−	−	0.0003未満								0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−								0.0005mg/L以下
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	−	0.001未満	−	−	0.001未満								0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−								0.01mg/L以下
基7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	−	0.001未満	−	−	0								0.01mg/L以下
基8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	−	0.002未満	−	−	0.002未満								0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								0.04mg/L以下
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	−	0.001未満	−	−	0.001未満								0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.66	0.34	0.45	0.38	0.39								10mg/L以下
基12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.18	0.16	0.16	0.18								0.8mg/L以下
基13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	−	0.02未満	−	−	0.02未満								1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	mg/L	−	−	−	−	−								0.002mg/L以下
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	−	−	−	−	−								0.05mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	−	−	−	−	−								0.04mg/L以下
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	−	−	−	−	−								0.02mg/L以下
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	−	−	−	−	−								0.01mg/L以下
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	−	−	−	−	−								0.01mg/L以下
基20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	−	0.000005未満	−	−	0.000005未満								0.00005mg/L以下
基21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	−	−	−	−	−								0.01mg/L以下
基22	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								0.6mg/L以下
基23	クロロ酢酸	mg/L	−	0.002未満	−	−	0.002未満								0.02mg/L以下
基24	クロロホルム	mg/L	−	0.009	−	−	0.012								0.06mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	−	0.002未満	−	−	0.002未満								0.03mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	−	0.002	−	−	0.003								0.1mg/L以下
基27	臭素酸	mg/L	−	0.001未満	−	−	0.001未満								0.01mg/L以下
基28	総トリハロメタン	mg/L	−	0.016	−	−	0.023								0.1mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	−	0.005	−	−	0.004								0.03mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	−	0.005	−	−	0.008								0.03mg/L以下
基31	ブロモホルム	mg/L	−	0.001未満	−	−	0.001未満								0.09mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	−	0.008未満	−	−	0.008未満								0.08mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	−	0.005未満	−	−	0.005未満								1.0mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	−	0.02	−	−	0.02								0.2mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	mg/L	−	0.01未満	−	−	0.01未満								0.3mg/L以下
基36	銅及びその化合物	mg/L	−	0.005	−	−	0.005								1.0mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	−	−	−	−	−								200mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	−	0.001未満	−	−	0.001未満								0.05mg/L以下
基39	塩化物イオン	mg/L	5.9	5.4	5.6	5.3	5.9								200mg/L以下
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	−	−	−	−	−								300mg/L以下
基41	蒸発残留物	mg/L	−	−	−	−	−								500mg/L以下
基42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	−	−	−	−	−								0.2mg/L以下
基43	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.00001mg/L以下
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.00001mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	−	−	−	−	−								0.02mg/L以下
基46	フェノール類	mg/L	−	−	−	−	−								0.005mg/L以下
基47	有機物(TOC)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4								3mg/L以下
基48	pH値	−	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3								5.8以上8.6以下
基49	味	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
基50	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常でないこと
基51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								5度以下
基52	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								2度以下
	水温	℃	18.0	22.8	22.2	30.8	32.2								−
	残留塩素	mg/L	0.23	0.22	0.33	0.27	0.23								−
	アンモニア態窒素	mg/L	−	−	−	−	−								−
	カリウム	mg/L	−	−	−	−	−								−
	マグネシウム	mg/L	−	−	−	−	−								−
	カルシウム	mg/L	−	−	−	−	−								−
	硫酸イオン	mg/L	6.7	6.9	6.7	7.0	7.4								−
	電気伝導率	μS/cm	90	94	101	95	117								−
	ウェルシュ菌芽胞	個/ml	−	−	−	−	−								−

○○○○未満は定量下限値未満です。
－は検査未実施を表しています。