水質管理目標設定項目検査結果書

項目等 ＼ 採水地点		林浄水場 第二取水原水	林浄水場 浄水池水	目標値
採水年月日		令和5年7月24日		—
採水時刻		9:45	9:55	—
気温	(℃)	31.5	—	—
水温	(℃)	24.2	23.6	—
ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	—	—	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下
ｳﾗﾝ及びその化合物	(mg/L)	—	—	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)
ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	—	—	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	—	—	0.004mg/L以下
ﾄﾙｴﾝ	(mg/L)	—	—	0.4mg/L以下
ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	(mg/L)	—	—	0.08mg/L以下
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	0.6mg/L以下
ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	(mg/L)	—	—	0.01mg/L以下(暫定)
抱水ｸﾛﾗｰﾙ	(mg/L)	—	—	0.02mg/L以下(暫定)
農薬類		0※	0※	検出値と目標値の比の和として、1以下
残留塩素	(mg/L)	—	0.68	1mg/L以下
ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	(mg/L)	—	—	10mg/L以上100mg/L以下
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	—	—	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下
遊離炭酸	(mg/L)	—	—	20mg/L以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	(mg/L)	—	—	0.3mg/L以下
ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	(mg/L)	—	—	0.02mg/L以下
有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	(mg/L)	—	—	3mg/L以下
臭気強度(TON)		—	—	3以下
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	30mg/L以上200mg/L以下
濁度	(度)	—	—	1度以下
pH値		—	—	7.5程度
腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数)		—	—	-1程度以上とし、極力0に近づける
従属栄養細菌	(個/ml)	—	—	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	(mg/L)	—	—	0.1mg/L以下
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	—	—	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下
ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及び ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	(mg/L)	—	—	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)の量の和として、0.00005mg/L以下(暫定)

検査期日	令和5年7月24日 ～ 令和5年7月27日
作成年月日	令和5年8月22日
検査機関 (所在地)	周南都市水道水質検査センター協議会(周南市富田二丁目11番地の1 周南市上下水道局楠本浄水場内)
検査方法	水質管理目標設定項目の検査方法(平成15年10月10日付健水発第1010001号)及び上水試験方法(2020年版)による。

※詳細は別紙「農薬類検査結果書」参照