

要検討項目検査結果書

項目等	採水地点	林浄水場 第二取水原水	給水栓 室積八丁目	目標値
採水年月日		令和6年11月20日		—
採水時刻		10:40	10:05	—
気温 (°C)		17.5	—	—
水温 (°C)		16.2	19.0	—
残留塩素 (mg/L)		—	0.22	—
フタル酸ジ ⁿ -ブチル (mg/L)		0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下
フタル酸ブチルベンジル (mg/L)		0.05未満	0.05未満	0.5mg/L以下
検査期日		令和6年11月20日	～	令和6年11月22日
作成年月日		令和6年12月12日		
検査機関 (所在地)		周南都市水道水質検査センター協議会(周南市富田二丁目11番地の1 周南市上下水道局楠本浄水場内)		
検査方法		上水試験方法(2020年版)に準ずる。		