

水質調査結果書

採水年月日	令和7年12月3日						
採水時刻	9時15分	9時05分	9時30分				
採水地点	林浄水場 第2取水原水	島田川 表流水	兼清 表流水				
気温 (℃)	10.0	9.0	9.5				
水温 (℃)	13.7	11.3	11.9				
検査項目							
大腸菌数 (CFU/100ml)	0	84	74				
pH値	7.3	7.4	7.5				
COD (mg/L)	0.9	1.7	1.7				
DO (mg/L)	8.7	10.3	10.8				
BOD (mg/L)	0.5未満	0.5未満	0.5未満				
全リン (mg/L)	0.029	0.031	0.021				
全窒素 (mg/L)	0.36	0.40	0.37				
SS (mg/L)	1未満	2	1未満				
クロロフィルa (μg/L)	—	—	—				
紫外線吸光度(260nm)	0.009	0.016	0.015				
検査期日	令和7年12月3日 ～ 令和7年12月8日						
作成年月日	令和8年1月5日						
検査機関 (所在地)	周南都市水道水質検査センター協議会(周南市富田二丁目11番地の1 周南市上下水道局楠本浄水場内)						
検査方法	上水試験方法(2020年版)およびJIS K 0102による。						