林浄水場　島田川表流水　　令和7年度

番号	定期項目検査	単位 採水日	R7.4.16	R7.5.19	R7.6.18										水質基準値等
基1	一般細菌	個/ml	840	2700	6000										100個/ml以下
基2	大腸菌	－	陽性(101.7)	陽性(121.1)	陽性(105.0)										検出されないこと
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満										0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－										0.0005mg/L以下
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.01mg/L以下
基7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001										0.01mg/L以下
基8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満										0.04mg/L以下
基10	シアン化物ｲｵﾝ及び塩化シアン	mg/L	－	0.001未満	－										0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	0.45	0.42										10mg/L以下
基12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.14	0.13										0.8mg/L以下
基13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満										1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－										0.002mg/L以下
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	－	－	－										0.05mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－										0.04mg/L以下
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－	－	－										0.02mg/L以下
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－										0.01mg/L以下
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－										0.01mg/L以下
基20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	－	－	－										0.01mg/L以下
基21	塩素酸	mg/L	－	－	－										0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸	mg/L	－	－	－										0.02mg/L以下
基23	クロロホルム	mg/L	－	－	－										0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	－	－										0.03mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	－	－										0.1mg/L以下
基26	臭素酸	mg/L	－	－	－										0.01mg/L以下
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－	－	－										0.1mg/L以下
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	－	－	－										0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	－	－										0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム	mg/L	－	－	－										0.09mg/L以下
基31	ホルムアルデﾋﾄﾞ	mg/L	－	－	－										0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満										1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.09										0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.15	0.15	0.17										0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満										1.0mg/L以下
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	6.5	5.7	5.7										200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.022	0.014	0.017										0.05mg/L以下
基38	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	4.4	3.9	3.6										200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	26.3	23.3	23.1										300mg/L以下
基40	蒸発残留物	mg/L	－	－	－										500mg/L以下
基41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	－	－	－										0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000003										0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満										0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－										0.02mg/L以下
基45	フェノール類	mg/L	－	－	－										0.005mg/L以下
基46	有機物(TOC)	mg/L	1.5	1.3	1.3										3mg/L以下
基47	pH値	－	7.5	7.4	7.3										5.8以上8.6以下
基48	味	－	－	－	－										異常でないこと
基49	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭										異常でないこと
基50	色度	度	4.4	4.1	4.6										5度以下
基51	濁度	度	2.4	2.3	2.3										2度以下
	水温	℃	12.0	17.5	20.5										－
	残留塩素	mg/L	－	－	－										－
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満										－
	カリウム	mg/L	1.1	1.0	1.0										－
	マグネシウム	mg/L	8.7	7.7	7.6										－
	カルシウム	mg/L	1.2	1.2	1.1										－
	硫酸イオン	mg/L	7.0	6.3	6.2										－
	電気伝導率	μS/cm	89	81	80										－
	ウェルシュ菌芽胞	個/ml	20.0	40.0	20.0										－

○○○○未満は定量下限値未満です。
－は検査未実施を表しています。