林浄水場　浄水池　　令和7年度

番号	定期項目検査	単位 採水日	R7.4.16	R7.5.19	R7.6.18	R7.7.22	R7.8.12	R7.9.18	R7.10.22	R7.11.25					水質基準値等
基1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0					100個/ml以下
基2	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					検出されないこと
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満					0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満					0.0005mg/L以下
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.01mg/L以下
基7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.01mg/L以下
基8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満					0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					0.04mg/L以下
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	0.44	0.44	0.42	0.50	0.41	0.36	0.40					10mg/L以下
基12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.16	0.13	0.17	0.14	0.18	0.17	0.18					0.8mg/L以下
基13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満					1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満					0.002mg/L以下
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満					0.05mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満					0.04mg/L以下
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満					0.02mg/L以下
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満					0.01mg/L以下
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満					0.01mg/L以下
基20	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満					0.01mg/L以下
基21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満					0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満					0.02mg/L以下
基23	クロロホルム	mg/L	－	0.005	－	－	0.009	－	－	0.001未満					0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	0.002未満	－	－	0	－	－	0.002未満					0.03mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					0.1mg/L以下
基26	臭素酸	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					0.01mg/L以下
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－	0.008	－	－	0.011	－	－	0.001					0.1mg/L以下
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002未満					0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.001					0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満					0.09mg/L以下
基31	ホルムアルデﾋﾄﾞ	mg/L	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満					0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01					0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満					0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					1.0mg/L以下
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	7.5	6.8	6.6	7.9	6.5	8.1	8.2	8.6					200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満					0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	mg/L	5.7	6.0	5.8	5.6	6.5	5.6	5.5	5.9					200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	30.1	25.5	24.3	31.3	23.6	32.3	31.8	33.7					300mg/L以下
基40	蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	78					500mg/L以下
基41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満					0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満					0.00001mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.000001未満					0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満					0.02mg/L以下
基45	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満					0.005mg/L以下
基46	有機物（TOC）	mg/L	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.3					3mg/L以下
基47	pH値	－	7.2	7.0	6.9	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1					5.8以上8.6以下
基48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
基49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常でないこと
基50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					5度以下
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					2度以下
	水温	℃	13.7	18.0	20.5	25.5	24.0	26.3	21.0	15.0					－
	残留塩素	mg/L	0.41	0.41	0.50	0.6	0.7	0.9	0.46	0.7					－
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満					－
	カリウム	mg/L	1.3	1.1	1.0	1.3	1.0	1.3	1.3	1.4					－
	マグネシウム	mg/L	9.9	8.4	8.1	10.4	7.8	10.8	10.6	11.2					－
	カルシウム	mg/L	1.3	1.3	1.3	1.6	1.3	1.6	1.5	1.4					－
	硫酸イオン	mg/L	7.2	6.9	6.6	7.0	6.0	7.1	7.0	7.5					－
	電気伝導率	μS/cm	102	91	89	107	86	109	108	114.0					－
	ウェルシュ菌芽胞	個/ml	－	－	－	－	－	－	－	－					－

○○○○未満は定量下限値未満です。
－は検査未実施を表しています。