

## 給水栓水 室積八丁目

令和7年度

| 番号  | 定期項目検査                             | 単位    | 検水日 | R7.4.16    | R7.5.19    | R7.6.18    | R7.7.22    | R7.8.12    | R7.9.18    | R7.10.22   | R7.11.25   | R7.12.15   |  |  | 水質基準値等        |
|-----|------------------------------------|-------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|---------------|
| 基1  | 一般細菌                               | 個/ml  |     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |  |  | 100個/ml以下     |
| 基2  | 大腸菌                                | -     |     | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         | 陰性         |  |  | 検出されないこと      |
| 基3  | ホトシム及びその化合物                        | mg/L  |     | -          | 0.0003未満   | -          | -          | 0.0003未満   | -          | -          | 0.0003未満   | -          |  |  | 0.003mg/L以下   |
| 基4  | 水銀及びその化合物                          | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.00005未満  | -          |  |  | 0.0005mg/L以下  |
| 基5  | セレン及びその化合物                         | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基6  | 鉛及びその化合物                           | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                          | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基8  | 六価クロム化合物                           | mg/L  |     | -          | 0.002未満    | -          | -          | 0.002未満    | -          | -          | 0.002未満    | -          |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                             | mg/L  |     | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |  |  | 0.04mg/L以下    |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L  |     | 0.38       | 0.42       | 0.43       | 0.44       | 0.49       | 0.44       | 0.39       | 0.41       | 0.45       |  |  | 10mg/L以下      |
| 基12 | フッ素及びその化合物                         | mg/L  |     | 0.18       | 0.17       | 0.14       | 0.17       | 0.18       | 0.17       | 0.17       | 0.17       | 0.17       |  |  | 0.8mg/L以下     |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                         | mg/L  |     | -          | 0.02未満     | -          | -          | 0.02未満     | -          | -          | 0.02未満     | -          |  |  | 1.0mg/L以下     |
| 基14 | 四塩化炭素                              | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.0002未満   | -          |  |  | 0.002mg/L以下   |
| 基15 | 1,4-ジオキサン                          | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.005未満    | -          |  |  | 0.05mg/L以下    |
| 基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.04mg/L以下    |
| 基17 | ジクロロタン                             | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 基18 | テトラクロロエチレン                         | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基19 | トリクロロエチレン                          | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基20 | ベンゼン                               | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基21 | 塩素酸                                | mg/L  |     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06       | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     |  |  | 0.6mg/L以下     |
| 基22 | クロロ酢酸                              | mg/L  |     | -          | 0.002未満    | -          | -          | 0.002未満    | -          | -          | 0.002未満    | -          |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 基23 | クロロホルム                             | mg/L  |     | -          | 0.010      | -          | -          | 0.022      | -          | -          | 0.002      | -          |  |  | 0.06mg/L以下    |
| 基24 | ジクロロ酢酸                             | mg/L  |     | -          | 0.002未満    | -          | -          | 0.002未満    | -          | -          | 0.002未満    | -          |  |  | 0.03mg/L以下    |
| 基25 | ジブromクロロメタン                        | mg/L  |     | -          | 0.001      | -          | -          | 0.002      | -          | -          | 0.002      | -          |  |  | 0.1mg/L以下     |
| 基26 | 臭素酸                                | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.01mg/L以下    |
| 基27 | 総トリハロメタン                           | mg/L  |     | -          | 0.016      | -          | -          | 0.031      | -          | -          | 0.007      | -          |  |  | 0.1mg/L以下     |
| 基28 | トリクロロ酢酸                            | mg/L  |     | -          | 0.005      | -          | -          | 0.010      | -          | -          | 0.002未満    | -          |  |  | 0.03mg/L以下    |
| 基29 | ブromジクロロメタン                        | mg/L  |     | -          | 0.005      | -          | -          | 0.007      | -          | -          | 0.003      | -          |  |  | 0.03mg/L以下    |
| 基30 | ブromホルム                            | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.09mg/L以下    |
| 基31 | ホルムアルデヒド                           | mg/L  |     | -          | 0.008未満    | -          | -          | 0.008未満    | -          | -          | 0.008未満    | -          |  |  | 0.08mg/L以下    |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L  |     | -          | 0.005未満    | -          | -          | 0.005未満    | -          | -          | 0.005未満    | -          |  |  | 1.0mg/L以下     |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L  |     | -          | 0.01       | -          | -          | 0.02       | -          | -          | 0.01未満     | -          |  |  | 0.2mg/L以下     |
| 基34 | 鉄及びその化合物                           | mg/L  |     | -          | 0.01未満     | -          | -          | 0.01未満     | -          | -          | 0.01未満     | -          |  |  | 0.3mg/L以下     |
| 基35 | 銅及びその化合物                           | mg/L  |     | -          | 0.005      | -          | -          | 0.01       | -          | -          | 0.007      | -          |  |  | 1.0mg/L以下     |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 8.6        | -          |  |  | 200mg/L以下     |
| 基37 | マンガン及びその化合物                        | mg/L  |     | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          | -          | 0.001未満    | -          |  |  | 0.05mg/L以下    |
| 基38 | 塩化物イオン                             | mg/L  |     | 5.8        | 5.7        | 5.6        | 5.6        | 5.7        | 5.4        | 5.5        | 5.8        | 6.1        |  |  | 200mg/L以下     |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 34.5       | -          |  |  | 300mg/L以下     |
| 基40 | 蒸発残留物                              | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 84         | -          |  |  | 500mg/L以下     |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.02未満     | -          |  |  | 0.2mg/L以下     |
| 基42 | ジエオスミン                             | mg/L  |     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.00001mg/L以下 |
| 基43 | 2-メチルインボルネオール                      | mg/L  |     | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |  |  | 0.00001mg/L以下 |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                          | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.002未満    | -          |  |  | 0.02mg/L以下    |
| 基45 | フェノール類                             | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.0005未満   | -          |  |  | 0.005mg/L以下   |
| 基46 | 有機物(TOC)                           | mg/L  |     | 0.6        | 0.5        | 0.5        | 0.5        | 0.7        | 0.5        | 0.3        | 0.3未満      | 0.3未満      |  |  | 3mg/L以下       |
| 基47 | pH値                                | -     |     | 7.3        | 7.2        | 7.1        | 7.1        | 7.2        | 7.2        | 7.2        | 7.3        | 7.2        |  |  | 5.8以上8.6以下    |
| 基48 | 味                                  | -     |     | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |  | 異常でないこと       |
| 基49 | 臭気                                 | -     |     | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |  |  | 異常でないこと       |
| 基50 | 色度                                 | 度     |     | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      |  |  | 5度以下          |
| 基51 | 濁度                                 | 度     |     | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |  |  | 2度以下          |
|     | 水温                                 | ℃     |     | 15.2       | 20.8       | 24.0       | 29.4       | 30.1       | 29.0       | 24.5       | 17.9       | 13.2       |  |  | -             |
|     | 残留塩素                               | mg/L  |     | 0.36       | 0.17       | 0.20       | 0.22       | 0.26       | 0.49       | 0.17       | 0.23       | 0.21       |  |  | -             |
|     | アンモニア態窒素                           | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0.02未満     | -          |  |  | -             |
|     | カリウム                               | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.4        | -          |  |  | -             |
|     | マグネシウム                             | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 11.5       | -          |  |  | -             |
|     | カルシウム                              | mg/L  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1.4        | -          |  |  | -             |
|     | 硫酸イオン                              | mg/L  |     | 7.2        | 6.9        | 6.4        | 6.8        | 6.2        | 6.7        | 6.9        | 7.5        | 7.8        |  |  | -             |
|     | 電気伝導率                              | μS/cm |     | 106        | 96         | 88         | 107        | 103        | 109        | 109        | 116        | 119        |  |  | -             |
|     | ウェルシュ菌芽胞                           | 個/ml  |     | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |  |  | -             |

○○○○未満は定量下限値未満です。

- は検査未実施を表しています。