給水栓水　室積八丁目　　令和7年度

番号	定期項目検査	単位 採水日	R7.4.16	R7.5.19	R7.6.18	R7.7.22	R7.8.12	R7.9.18	R7.10.22	R7.11.25	R7.12.15	R8.1.21	R8.2.19		水質基準値等
基1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100個/ml以下
基2	大腸菌	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性		検出されないこと
基3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満		0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.00005未満	－	－	－		0.0005mg/L以下
基5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満		0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－		0.01mg/L以下
基7	ﾋ素及びその化合物	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満		0.01mg/L以下
基8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満		0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.04mg/L以下
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満		0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38	0.42	0.43	0.44	0.49	0.44	0.39	0.41	0.45	0.45	0.39		10mg/L以下
基12	ﾌｯ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.17	0.14	0.17	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.19	0.20		0.8mg/L以下
基13	ﾎｳ素及びその化合物	mg/L	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満		1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－	－		0.002mg/L以下
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－	－		0.05mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－		0.04mg/L以下
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－		0.02mg/L以下
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－		0.01mg/L以下
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－		0.01mg/L以下
基20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－	－		0.01mg/L以下
基21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.6mg/L以下
基22	クロロ酢酸	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満		0.02mg/L以下
基23	クロロホルム	mg/L	－	0.010	－	－	0.022	－	－	0.002	－	－	0.001		0.06mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満		0.03mg/L以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002		0.1mg/L以下
基26	臭素酸	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満		0.01mg/L以下
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	－	0.016	－	－	0.031	－	－	0.007	－	－	0.005		0.1mg/L以下
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	－	0.005	－	－	0.010	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満		0.03mg/L以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	－	0.005	－	－	0.007	－	－	0.003	－	－	0.002		0.03mg/L以下
基30	ブロモホルム	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満		0.09mg/L以下
基31	ホルムアルデﾋﾄﾞ	mg/L	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満		0.08mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満		1.0mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.01	－	－	0.02	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満		0.2mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	mg/L	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満		0.3mg/L以下
基35	銅及びその化合物	mg/L	－	0.005	－	－	0.01	－	－	0.007	－	－	0.005未満		1.0mg/L以下
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	8.6	－	－	－		200mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満		0.05mg/L以下
基38	塩化物イオン	mg/L	5.8	5.7	5.6	5.6	5.7	5.4	5.5	5.8	6.1	6.5	7.3		200mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	34.5	－	－	－		300mg/L以下
基40	蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	84	－	－	－		500mg/L以下
基41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－		0.2mg/L以下
基42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－		0.00001mg/L以下
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－		0.00001mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－	－		0.02mg/L以下
基45	フェノール類	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－	－		0.005mg/L以下
基46	有機物（TOC）	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		3mg/L以下
基47	pH値	－	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3		5.8以上8.6以下
基48	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
基49	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常でないこと
基50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		5度以下
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		2度以下
	水温	℃	15.2	20.8	24.0	29.4	30.1	29.0	24.5	17.9	13.2	11.4	12.2		－
	残留塩素	mg/L	0.36	0.17	0.20	0.22	0.26	0.49	0.17	0.23	0.21	0.31	0.23		－
	アンモニア態窒素	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－	－		－
	カリウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	1.4	－	－	－		－
	マグネシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	11.5	－	－	－		－
	カルシウム	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	1.4	－	－	－		－
	硫酸イオン	mg/L	7.2	6.9	6.4	6.8	6.2	6.7	6.9	7.5	7.8	8.0	8.1		－
	電気伝導率	μS/cm	106	96	88	107	103	109	109	116	119	121	124		－
	ウェルシュ菌芽胞	個/ml	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		－

○○○○未満は定量下限値未満です。
－は検査未実施を表しています。