

番号	定期項目検査	単位	採水日	R8.4.15														水質基準値等
基1	一般細菌	個/ml		0														100個/ml以下
基2	大腸菌	-		陰性														検出されないこと
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L		-														0.003mg/L以下
基4	水銀及びその化合物	mg/L		-														0.0005mg/L以下
基5	セレン及びその化合物	mg/L		-														0.01mg/L以下
基6	鉛及びその化合物	mg/L		-														0.01mg/L以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L		-														0.01mg/L以下
基8	六価クロム化合物	mg/L		-														0.02mg/L以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満														0.04mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		-														0.01mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.68														10mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/L		0.16														0.8mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L		-														1.0mg/L以下
基14	四塩化炭素	mg/L		-														0.002mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	mg/L		-														0.05mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		-														0.04mg/L以下
基17	ジクロロメタン	mg/L		-														0.02mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/L		-														0.01mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	mg/L		-														0.01mg/L以下
基20	ペルフルオロオクタン sulfonic acid (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L		-														0.00005mg/L以下
基21	ベンゼン	mg/L		-														0.01mg/L以下
基22	塩素酸	mg/L		0.06未満														0.6mg/L以下
基23	クロロ酢酸	mg/L		-														0.02mg/L以下
基24	クロロホルム	mg/L		-														0.06mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸	mg/L		-														0.03mg/L以下
基26	ジブromクロロメタン	mg/L		-														0.1mg/L以下
基27	臭素酸	mg/L		-														0.01mg/L以下
基28	総トリハロメタン	mg/L		-														0.1mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸	mg/L		-														0.03mg/L以下
基30	ブromジクロロメタン	mg/L		-														0.03mg/L以下
基31	ブromホルム	mg/L		-														0.09mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド	mg/L		-														0.08mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L		-														1.0mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L		-														0.2mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	mg/L		-														0.3mg/L以下
基36	銅及びその化合物	mg/L		-														1.0mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L		-														200mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	mg/L		-														0.05mg/L以下
基39	塩化物イオン	mg/L		5.5														200mg/L以下
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		-														300mg/L以下
基41	蒸発残留物	mg/L		-														500mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L		-														0.2mg/L以下
基43	ジェオスミン	mg/L		-														0.00001mg/L以下
基44	2-メチルインボルネオール	mg/L		-														0.00001mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	mg/L		-														0.02mg/L以下
基46	フェノール類	mg/L		-														0.005mg/L以下
基47	有機物(TOC)	mg/L		0.5														3mg/L以下
基48	pH値	-		7.1														5.8以上8.6以下
基49	味	-		異常なし														異常でないこと
基50	臭気	-		異常なし														異常でないこと
基51	色度	度		0.5未満														5度以下
基52	濁度	度		0.1未満														2度以下
	水温	℃		18.0														-
	残留塩素	mg/L		0.20														-
	アンモニア態窒素	mg/L		-														-
	カリウム	mg/L		-														-
	マグネシウム	mg/L		-														-
	カルシウム	mg/L		-														-
	硫酸イオン	mg/L		6.8														-
	電気伝導率	µS/cm		90														-
	ウェルシュ菌芽胞	個/ml		-														-

〇〇〇〇未満は定量下限値未満です。

- は検査未実施を表しています。